

Zscrew コンプレッサー点検・整備報告書

住所	機 種		機 番	運 転 時 間	三井スクリーン Zscrew コンプレッサー サービス指定工場
電話	ZV08AS3-R	3Q 353171	69291	HR	
客先立会者 (株)NCC 大塚	出 訪 事 由				
	定期点検整備				

※ 下記の点検項目を実施しましたのでご報告します。

点検項目	△:交換	○:清掃	△:分解整備	C:清掃	×:要修理	要交換	T:増締	G:補充	/:該当ナシ	測 定 結 果
1 オイル・水/Z3000・Z6000・客先支給										天候・室温 (40℃以下)
2 オイルフィルター・水フィルター・ストレーナー										主モーター 絶縁抵抗 (2MΩ以上)
3 レベルゲージ/ボデー・Oリング										ファンモーター
4 エアフィルター										最低部
5 ベルト/張り・亀裂										負荷時 0.63 Mpa 無負荷 0.38 Mpa
6 オイル・水クーラー/清掃・分解洗浄 (ガスケット・Oリング)										圧力・電流値
7 アフタークーラー/清掃										制御方法/手動・自動・遠方・台数制御・交互運転・ウィークリー・運動
8 自動放出弁 (電磁弁式・ダイヤフラム式) ダイヤフラム・プランジャー・ノズル清掃										AUCS: 有・無 圧力スイッチ・センサー 自動方式: AUCS式・P式
9 バルブコントローラ ピン・ブッシュ・ダイヤフラム・レバーCP・Oリング・他										サーマルリレーセット値
10 吸込容量調整弁 (ダイヤフラム・パタフライタイプ) バルブ・ロッドワッシャー Oリング・クッション・シール・スリーブBRG・ガスケット・シャフト・バルブAssy										ON(下限) 0.49 Mpa OFF(上限) 0.75 Mpa
11 吸入弁 / (ZSタイプ) バルブ・Oリング										主モーター ファンモーター
12 圧力調整弁/ダイヤフラム・バルブシート・Assy										作動確認
13 サイレンサー										負荷時 92.0℃
14 セパレータ/エレメント・ラバーブッシュ・Oリング・ガスケット										Pc 0.75 Mpa
15 オイルリターン/フィルター・Oリング・銅パッキン・Assy										セット値 0.75 Mpa
16 保圧弁 (5K) / スプリング・ボデー・バルブ・パッキン・Oリング										作動確認
17 保圧弁 (3K) / バルブ・Oリング・Assy										作動確認
18 逆止弁/シャフト・パッキン・スプリング・ガスケット・Oリング・ラバーブッシュ・Assy										容量 100 A
19 サーモバルブ/バルブ・Oリング・オイルシール・ボデーAssy										オイル 6000 Hr オイルフィルター 6000 Hr セパレーター 6000 Hr ベルト

お客様連絡事項

上記点検作業実施しました。カバ-ガスケット交換